



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2869566



产品名称: 负荷隔离开关

型 号: GL□-250, GL□-200

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0302-2869566 样品名称: 负荷隔离开关 型号: GL□-250, GL□-200 商标: TENGEN 数量: 15 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018-06-25 完成日期: 2018-09-12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GL□-250, GL□-200; Ui: 800V; Ue: AC415V、AC690V; Uimp: 8kV; Ith: 250A; Ie: 200A(Ue: 690V), 250A(Ue: 415V); Icw: 9kA/1s; Icm (峰值): 15.3kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P, 4P 配用的辅助触头: 型号: KW2-0Z; 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 220V/0.8A;	
主检: 汪林峰 签名:  日期: 2018-09-22	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-09-22	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-09-22	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容见附页表 1:	