

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000984

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：家用交流接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 17885-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304000984



产品系列、型号、规格:

TGCH1N-32、TGCH1N-40、TGCH1N-63、TGCHK-32、TGCHK-40、TGCHK-63 ; Ith:63A ; Ui:500V ; Uimp:4kV ; Ue : AC250V(1P、2P)、AC400V(3P、4P) ; TGCH1N-32、TGCHK-32 : Ie : 32A(AC-7a)、12A(AC-7b) ; TGCH1N-40、TGCHK-40 : Ie : 40A(AC-7a)、15A(AC-7b) ; TGCH1N-63、TGCHK-63 : Ie : 63A(AC-7a)、20A(AC-7b) ; 使用类别 : AC-7a、AC-7b ; Us:AC24V、AC48V、AC110V、AC230V , 50/60Hz ; 极数 : 1P、2P、3P、4P

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000984

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

TG CH 1N - □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业特征代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号: 代表普通型产品

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量, 用两位数表示: 十位数字为常开;
主触头对数, 个位数字为常闭主触头对数

*主触头数量常开、常闭组合方式有: 10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22, 31

TG CH K - □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业特征代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号: 代表有透明塑料外观

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量, 用两位数表示: 十位数字为常开;
主触头对数, 个位数字为常闭主触头对数

*主触头数量常开、常闭组合方式有: 10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22, 31

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: