



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2021CQC107502-770593

产品名称: 在线式智能软起动器

型 号: TGS01-07R5T3L、TGS01-0011T3L、
TGS01-0015T3L、TGS01-18R5T3L、TGS01-0022T3L、
TGS01-0030T3L、TGS01-0037T3L、TGS01-0045T3L

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-770593 样品名称: 在线式智能软起动器 型号: TGS01-07R5T3L、 TGS01-0011T3L、TGS01-0015T3L、 TGS01-18R5T3L、TGS01-0022T3L、 TGS01-0030T3L、TGS01-0037T3L、 TGS01-0045T3L 商 标: / 数 量: 7 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-03-12 完成日期: 2021-03-30	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.6-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGS01-07R5T3L、TGS01-0011T3L、TGS01-0015T3L、TGS01-18R5T3L、TGS01-0022T3L、 TGS01-0030T3L、TGS01-0037T3L、TGS01-0045T3L; Ui: 660V; Ue: AC380V; Uimp: 6kV; Ie=Ith: 15A、23A、30A、37A、43A、60A、75A、90A; Pe: 7.5kW、11kW、15kW、18.5kW、22kW、30kW、37kW、45kW; 使用类别: AC-53a; 极数: 3P;	
主检: 孟佳炜 签名: <u>孟佳炜</u> 日期: 2021-04-09	
审核: 陆林林 签名: <u>陆林林</u> 日期: 2021-04-09	
签发: 姚 波 签名: <u>姚波</u> 日期: 2021-04-09	
备注:	