



170008221380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:



申请编号: V2020CQC107502-766044
(任务编号)

产品名称: 电动机软起动器

型 号: TGS3-90, TGS3-115, TGS3-132, TGS3-160,
TGS3-185, TGS3-200, TGS3-250, TGS3-280,
TGS3-320, TGS3-355

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电动机软起动器 型 号: TGS3-90,TGS3-115, TGS3-132,TGS3-160,TGS3-185, TGS3-200,TGS3-250,TGS3-280, TGS3-320,TGS3-355 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-01-21 完成日期: 2021-03-29	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.6-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGS3-90,TGS3-115,TGS3-132,TGS3-160,TGS3-185,TGS3-200,TGS3-250,TGS3-280, TGS3-320,TGS3-355 Ui: 660V(主,控); Ue: AC380V; Uimp: 4kV(主); Ith: 180A,230A,264A,320A,370A,400A,500A,560A,640A,720A; TGS3-90:Pe:90kW;TGS3-115:Pe:115kW;TGS3-132:Pe:132kW;TGS3-160:Pe:160kW; TGS3-185:Pe:185kW;TGS3-200:Pe:200kW;TGS3-250:Pe:250kW;TGS3-280:Pe:280kW; TGS3-320:Pe:320kW;TGS3-355:Pe:355kW; Ie: 180A,230A,264A,320A,370A,400A,500A,560A,640A,720A; 使用类别: AC-53b; IP00; 极数: 3P.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2021-04-07	 (检测机构名称,盖章) 2021年04月07日
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2021-04-07	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-04-07	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: 03601-A-17B0515-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2006010304180068; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	