



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-805205

产品名称: 家用交流接触器

型 号: TGCH1N-16□、TGCH1N-20□、
TGCH1N-25□、TGCHK-16□、
TGCHK-20□、TGCHK-25□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 家用交流接触器 型 号: TGCH1N-16□、TGCH1N-20□、 TGCH1N-25□、TGCHK-16□、 TGCHK-20□、TGCHK-25□ 样品数量: 35 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.05.07 完成日期: 2021.05.17	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCH1N-16 □、TGCH1N-20 □、TGCH1N-25 □、TGCHK-16 □、TGCHK-20 □、TGCHK-25□; Ui: 500V ; Uimp: 4kV; Ith: 25A; Ue: AC250V (1P、2P)、AC400V (3P、4P) ; TGCH1N-16、TGCHK-16: Ie: 16A (AC-7a)、6A (AC-7b) ; TGCH1N-20、TGCHK-20: Ie: 20A (AC-7a)、7A (AC-7b) ; TGCH1N-25、TGCHK-25: Ie: 25A (AC-7a)、9A (AC-7b) ; 使用类别: AC-7a、AC-7b; Us: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V, 50/60Hz; 极数: 1P、2P、3P、4P;	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2021.05.17	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: 1. 变更触头材料和尺寸: 变更前: 静触头: 银氧化镉 AgCdO(15)、$\phi 3 \times 0.65\text{mm}$; 动触头: 银氧化镉 AgCdO(15)、$\phi 3 \times 0.65\text{mm}$(SR8 球面); 变更后: 静触头: TGCHK: 银氧化镉 AgCdO(15)、$\phi 3 \times 0.65\text{mm}$; TGCH1N: 铜基银氧化镉 AgCdO(15)/Cu、$\phi 3.2 \times 0.7\text{mm} + \phi 1.5 \times 1.8\text{mm}$; 动触头: TGCHK: 银氧化镉 AgCdO(15)、$\phi 3 \times 0.65\text{mm}$(SR8 球面); TGCH1N: 铜基银氧化镉 AgCdO(15)/Cu、 $\phi 3.2 \times 0.7\text{SR8mm} + \phi 1.5 \times 1.4\text{mm}$; 2. 原证书编号为: CQC2019010304186589; 3. 原报告编号为: C-14201-DC192068(中检质技检验检测科学研究院有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC211590
首页	√	1	V-14201-DC211590
报告组成	√	1	V-14201-DC211590
安全型式试验报告	√	78	V-14201-DC211590
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-805205

样品名称: 家用交流接触器

型号规格: TGCH1N-16□、TGCH1N-20□、
TGCH1N-25□、TGCHK-16□、
TGCHK-20□、TGCHK-25□

样品数量: 35 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021.05.07

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 17885-2016 《家用及类似用途机电式接触器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGCH1N-16□、TGCH1N-20□、TGCH1N-25□、TGCHK-16□、TGCHK-20□、TGCHK-25□;

Ui: 500V ; Uimp: 4kV; Ith: 25A;

Ue: AC250V (1P、2P)、AC400V (3P、4P);

TGCH1N-16、TGCHK-16: Ie: 16A (AC-7a)、6A (AC-7b);

TGCH1N-20、TGCHK-20: Ie: 20A (AC-7a)、7A (AC-7b);

TGCH1N-25、TGCHK-25: Ie: 25A (AC-7a)、9A (AC-7b);

使用类别: AC-7a、AC-7b; Us: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V, 50/60Hz;

极数: 1P、2P、3P、4P;

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2021.05.17

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2021.05.17

签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2021.05.17

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称, 盖章)

2021 年 05 月 17 日

检验检测专用章

备注

样品编号:

#1~#7: TGCH1N-2531 25A 230V 4P

#8~#14: TGCH1N-2031 20A 230V 4P

#15~#21: TGCH1N-1631 16A 230V 4P

#22~#27: TGCH1N-1620 16A 230V 2P

#28~#35: TGCH1N-1610 16A 230V 1P