

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021960307003753

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-07-03
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021960307003753

产品系列、型号、规格:

TGWG-3200 : Ue:AC400V/690V;In:2000A,2500A,2900A,3150A,3200A,4000A(增容型
3P);Icu:100kA/400V,65kA/690V;Ics:80kA/400V,50kA/690V;Icw:80kA/400V,50kA/690V,1s;TGWG-
3200H : Ue:AC400V/690V;In:2000A,2500A,2900A,3150A,3200A, 4000A(增容型
3P);Icu:100kA/400V,75kA/690V;Ics:80kA/400V,65kA/690V;Icw:80kA/400V,65kA/690V,1s;使用类别:B类;3P,4P

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021.07.03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2021960307003753

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释(Explanation of model/ type)

TG W G - 3200 □
① ② ③ ④ ⑤

- ①TG: 企业特征代号
- ②W: 万能式断路器
- ③G: 设计代号
- ④3200: 壳架等级电流 (A)
- ⑤□: H: 高分断型, 无: 常规分断型

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-07-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。