



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号：V2021CQC107502-798374  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：TGM3-63L、TGM3-63M、  
TeM5-63L、TeM5-63M  
(型号解释详见附件)

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM3-63L、 TGM3-63M、TeM5-63L 商 标: / 样品数量: 36 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-04-30、 2021-05-06、2021-06-07 完成日期: 2021-06-16</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发 区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3-63L、TGM3-63M、TeM5-63L、TeM5-63M (型号解释详见附件) Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC380/400/415V; In: 10A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、 50A、60A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; L 型: Ics: 18kA, Icu: 25kA; M 型: Ics: 25kA, Icu: 35kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N (3 个保护极, N 极常通)、4P; 3P、4P 适用于 隔离用; 3P+N 不适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC 2NO2NC 4NO4NC, Uimp: 4kV; Ui:500V, Ith:3A, AC-15:AC380V/0.4A; DC-13:DC220V/0.15A; 配用的报警触头: 1NO1NC 2NO2NC 4NO4NC, Uimp: 4kV; Ui:500V, Ith:3A, AC-15:AC380V/0.4A; DC-13:DC220V/0.15A; 带电子电路的附件: 电动操作机构: Uimp:4kV; Ui:500V, Us:AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V 50Hz; 欠压脱扣器: Uimp:4kV; Ui:500V, Us: AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V, 50Hz; 带预付费分励脱扣器: Uimp:4kV; Ui:500V, Us: AC220V、AC380V, 50Hz</p>	
<p>主检:  日期: 2021-06-16</p>	 福建省产品质量检验研究院 2021 年 6 月 30 日
<p>审核:  日期: 2021-06-28</p>	
<p>签发:  日期: 2021-06-30</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系 统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触 头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。</p>	