

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-822230
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3R-400M、TGM3R-400H、TGM3R-630M、
TGM3R-630H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: TGM3R-400M、TGM3R-400H、TGM3R-630M、TGM3R-630H</p> <p>样品数量: 28</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-06-23</p> <p>完成日期: 2021-07-23</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3R-400M、TGM3R-400H、TGM3R-630M、TGM3R-630H Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; In: 400A: (160A~400A 可调); 630A: (250A~630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H 型: Ics: 65kA; Icu: 85kA; Icw: 400A: 5kA/1s、630A: 8kA/1s 选择性类别: B 类; 极数: 3P (均为保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作机构 Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 频率适用于: 50/60Hz</p>	
<p>主检: 龙玺 签名:  日期: 2021-07-25</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 07 月 27 日</p>
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-07-26</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2021-07-27</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 TGM3R-630M 630A 3P: I-1、I-3~I-7、II-1、III-1、IV-1、F-1、FZ-1~FZ-3、N-1、N-2、、K-1、Y-1~Y-3; TGM3R-400L 400A 3P: I-2、II-2、III-2、IV-2; TGM3R-630H 630A 3P: II-3; TGM3R-400H 400A 3P: II-4; I-2~I-5、I-7 为附件; Y-1~Y-3 为样块;</p>	