

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-822231
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3R-125L、TGM3R-125M、TGM3R-125H
TGM3R-250L、TGM3R-250M、TGM3R-250H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM3R-125L、TGM3R-125M、TGM3R-125H、TGM3R-250L、TGM3R-250M、TGM3R-250H 样品数量: 28 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-06-22 完成日期: 2021-07-23	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3R-125L、TGM3R-125M、TGM3R-125H、TGM3R-250L、TGM3R-250M、TGM3R-250H Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; In: 125A: (63A~125A 可调)、250A: (100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; L 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H 型: Ics: 65kA; Icu: 85kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (均为保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作机构 Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 频率适用于: 50/60Hz	
主检: 龙 玺 签名:  日期: 2021-07-25	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 07 月 27 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-07-26	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-07-27	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 TGM3R-250L 250A 3P: I-1~I-7、II-1、III-1、IV-1、F-1、FZ-1~FZ-3、N-1、N-2、K-1、Y-1~Y-3; TGM3R-125L 125A 3P: II-2、III-2; TGM3R-250M 250A 3P: II-3; TGM3R-125M 125A 3P: II-4; TGM3R-250H 250A 3P: II-5; TGM3R-125H 125A 3P: II-6; I-2~I-5、I-7 为附件; Y-1~Y-3 为样块;	