



CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:




申请编号: V2021CQC107502-832291

产品名称: 交流接触器

型 号: TGC1s-09、TGC1s-12、TGC1s-18、
TGC1s-09N、TGC1s-12N、TGC1s-18N

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-832291 样品名称: 交流接触器 型号: TGC1s-09、TGC1s-12、 TGC1s-18、TGC1s-09N、 TGC1s-12N、TGC1s-18N 商 标: / 样品数量: 40 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-07-15 完成日期: 2021-07-25	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGC1s-09、TGC1s-12、TGC1s-18、TGC1s-09N、TGC1s-12N、TGC1s-18N; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: TGC1s-09、TGC1s-12、TGC1s-09N、TGC1s-12N: 20A; TGC1s-18、TGC1s-18N: 25A; TGC1s-09: Ue/Ie: AC-3: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/9A, AC660V/AC690V/6.6A; AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/3.5A, AC660V/AC690V/1.5A; AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A; TGC1s-12: Ue/Ie: AC-3: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/12A, AC660V/AC690V/8.9A; AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/5A, AC660V/AC690V/2A; AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A; TGC1s-18: Ue/Ie: AC-3: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/18A, AC660V/AC690V/12A; AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/7.7A, AC660V/AC690V/3.8A; AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/25A; TGC1s-09N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/3.5A, AC660V/AC690V/1.5A; AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A; TGC1s-12N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/5A, AC660V/AC690V/2A; AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A; TGC1s-18N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/7.7A, AC660V/AC690V/3.8A; AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/25A; 使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 防护等级: IP20; Us: AC24V, AC36V, AC220V, AC380V, 50Hz; 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;	
主检: 何 炬 签名:  日期: 2021-07-30	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-07-30	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2021-07-30	
备注:	