

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980304000307

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-12
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000307

产品系列、型号、规格:

TGCA-06M,TGCA-09M,TGCA-12M,TGCA-16M,TGCA-06M...N,TGCA-09M...N,TGCA-12M...N,TGCA-16M...N,TGCA-06M04,TGCA-09M04,TGCA-12M04,TGCA-16M04,TGCA-06M08,TGCA-09M08,TGCA-12M08,TGCA-16M08,TGCI-06M,TGCI-09M,TGCI-12M,TGCI-16M,TGCI-06M...N,TGCI-09M...N,TGCI-12M...N,TGCI-16M...N,TGCI-06M04,TGCI-09M04,TGCI-12M04,TGCI-16M04,TGCI-06M08,TGCI-09M08,TGCI-12M08,TGCI-16M08, 详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021/08/12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000307

产品系列、型号、规格(附件):

TGCA-06M,TGCA-09M,TGCA-12M,TGCA-16M,TGCA-06M...N,TGCA-09M...N,
TGCA-12M...N,TGCA-16M...N,TGCA-06M04,TGCA-09M04,TGCA-12M04,TGCA-16M04,
TGCA-06M08,TGCA-09M08,TGCA-12M08,TGCA-16M08,TGC1-06M,TGC1-09M,
TGC1-12M,TGC1-16M,TGC1-06M...N,TGC1-09M...N,TGC1-12M...N,TGC1-16M...N,
TGC1-06M04,TGC1-09M04,TGC1-12M04,TGC1-16M04,TGC1-06M08,TGC1-09M08,
TGC1-12M08,TGC1-16M08
Uimp:6kV;
Ui:690V;
Ith:20A;
Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
TGCA-06M,TGC1-06M:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/2.6A, AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;
TGCA-09M,TGC1-09M:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/4.9A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/3.5A, AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;
TGCA-12M,TGC1-12M:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/4.9A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/5A, AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;
TGCA-16M,TGC1-16M:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/16A, AC380V/400V/16A, AC660V/690V/4.9A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/5A, AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;
TGCA-06M...N,TGC1-06M...N:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/2.6A, AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;
TGCA-09M...N,TGC1-09M...N:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/3.5A, AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;
TGCA-12M...N,TGC1-12M...N:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/5A, AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;
TGCA-16M...N,TGC1-16M...N:
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/5A, AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-08-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000307

产品系列、型号、规格(附件):

Us:
AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz, 50/
60Hz;
DC24V, DC48V, DC110V, DC220V;
极数: 3P, 4P;
外壳防护等级: IP20;
配用的辅助触头: (外置)
FD1
1NO, 1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 1NO, 1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-08-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。