

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-815222
(任务编号)

产品名称：电动机软起动器

型 号：THS1-50750、THS1-50900、THS1-51150、
THS1-51320、THS1-51600、THS1-51850、
THS1-52000

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 电动机软起动器</p> <p>型 号: THS1-50750、 THS1-50900、THS1-51150、 THS1-51320、THS1-51600、 THS1-51850、THS1-52000</p> <p>数 量: 4</p> <p>收样日期: 2021-07-19</p> <p>完成日期: 2021-07-27</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山 西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.6-2016 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THS1-50750、THS1-50900、THS1-51150、THS1-51320、THS1-51600、 THS1-51850、THS1-52000 Ui: 660V; Ith: 150A、180A、230A、264A、 320A、370A、400A; Ue: AC380V; Ie: 150A、180A、230A、264A、320A、 370A、400A; Pe: 75kW、90kW、115kW、132kW、160kW、185kW、200kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2021-07-28</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 07 月 30 日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-07-29</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-07-30</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 变更信息详见附件表 1</p>	