



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2021CQC107502-874621

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5E□-250L、TeM5E□-250M、
TeM5E□-250H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-874621 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TeM5E□-250L、 TeM5E□-250M、 TeM5E□-250H 商 标: TENGGEN 样品数量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-09-29 完成日期: 2021-09-29	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: 原获证 (母证书号: CQC2016010307923276) 产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证 (母证书号: CQC2016010307923276) 产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5E□-250L、TeM5E□-250M、TeM5E□-250H; Ue: AC380/400/415V、AC660/690V; Ui (TeM5EX): 800V; Ui (TeM5E): 1000V; Uimp: 8kV; In: 250A (Ir: 100A、110A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A 分级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC380/400/415V: Ics: 35kA (L 型), Icu: 35kA (L 型); Icw: 3kA/1s (L 型); Ics: 50kA (M 型), Icu: 50kA (M 型); Icw: 3kA/1s (M 型); Ics: 50kA (H 型), Icu: 85kA (H 型); Icw: 3kA/1s (H 型); AC660/690V: Ics: 10kA (L 型), Icu: 10kA (L 型); Ics: 10kA (M 型), Icu: 10kA (M 型); Ics: 10kA (H 型), Icu: 20kA (H 型); 选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭); 4P (三个保护极, N 极可开闭); 4P; 产品适用于隔离 (3P+N 除外); 配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 QT: Us: AC220/230V、AC380/400V; 预付费分励脱扣器 FT: Us: AC220V; 电动操作机构 CD2: Us: AC220/230V、AC380/400V; 电子分励报警附件: Us: AC220V、DC24V;	
主检: 金宏飞 签名: 金宏飞 日期: 2021-09-29	
审核: 陆林林 签名: 陆林林 日期: 2021-09-29	
签发: 姚 波 签名: 姚 波 日期: 2021-09-29	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页 1、附页 2	