



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107501-860003

产品名称: 智能集成电力电容补偿装置

型 号: TG-ZNF

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-860003 样品名称: 智能集成电力电容补偿装置 型号: TG-ZNF 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 1H696B 收样日期: 2021-09-24 完成日期: 2021-09-30	申请人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商: 浙江天正电气股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产厂: 浙江天正电气股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--

试验依据标准: GB/T 15576-2020 《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论: 型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TG-ZNF

额定工作电压 (Ue): 230V

额定绝缘电压 (Ui): 660V

额定电流 (InA): 49.0A~6.1A

额定限制短路电流 (Icc): 6kA

额定总容量 (Qc): 40kvar~5kvar


外壳防护等级: IP30

补偿相数: 单相补偿

投切电容器的元件类型: 复合开关(单片机 CPU+磁保持继电器)

户内型 (户外型): 户内型

频率: 50Hz

主检: 卢海锋 签名:  日期: 2021-09-30

审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-09-30

签发: 许启进 签名:  日期: 2021-09-30



备注	变更信息见下页“变更信息附件” 本次变更送试样机为智能集成电力电容补偿装置: 送试样品: TG-ZNF In: 49.0A; Icc: 6kA; Qc: 40kvar; Ue: 230V; Ui: 660V; 50Hz; IP30; 单相补偿; 户内型; 投切电容器的元件类型: 复合开关(单片机 CPU+磁保持继电器)。
----	---