



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

☐初始 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC020009-829184

产品名称: 自愈式并联电容器

型 号: BSMJ

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



CQC 安全型式试验报告

样品名称: 自愈式并联电容器
 型号规格: BSMJ
 商标: /
 样品数量: 6 台
 (1kvar 3 台、30kvar 3 台)
 样品来源: 工厂送样
 样品状况: 良好
 样品生产序号: 210604CHYHKW、
 2106068C4BZ4、2106066J3630
 210604K3CM4W、210905H5796E、
 2109058S2K8J
 收样日期: 2021-08-05
 完成日期: 2021-09-26

申请人: 浙江天正电气股份有限公司
 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 制造商: 浙江天正电气股份有限公司
 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生产厂: 浙江天正电气股份有限公司
 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 12747.1-2017《标称电压 1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第 1 部分: 总则—性能、试验和定额—安全要求—安装和运行导则》GB/T 12747.2-2017《标称电压 1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第 2 部分: 老化试验、自愈性试验和破坏试验》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: BSMJ

额定容量: $1\text{kvar} \leq Q_N \leq 30\text{kvar}$;

额定工作电压: $U_N \leq 250\text{V}$;

额定频率: 50Hz;

补偿方式: 分相补偿; 接线方式: 星形, 中性点引出; 安装类别: 户内型。

主检: 余晓益 签名: 余晓益 日期: 2021.09.27

审核: 颜颖 签名: 颜颖 日期: 2021.09.27

签发: 蔡晓玮 签名: 蔡晓玮 日期: 2021.09.27



备注

见附件一