

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2021960307006212



浙江天正智能电器有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江天正智能电器有限公司
生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 江苏凯隆电器有限公司
生产企业地址: 江苏省常州市五一路257号

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-18
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021960307006212



产品系列、型号、规格:

TeW5-8000H、TeW5-8000M Ui : 1140V ; Ue : AC380V、400V、480V、690V、800V、1000V、1140V ; Uimp : 12kV ; In : 6300A、7500A、8000A ; H型 Ics=Icu =150kA(AC380V、400V), Icw (1s) =135kA ; Ics=Icu =120kA(AC480V、690V), Icw (1s) =100kA(AC480V、690V) ; Ics=Icu =Icw (1s) =50 kA (AC800V、1000V、1140V) ; M型 Ics=Icu =Icw (1s) =120kA(AC380V、400V) ; Ics=Icu =Icw (1s) =85kA (AC480V、690V) ; 极数:3P、4P , 使用类别: B类 , 适用频率: 50/60Hz

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-10-18
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。