



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-838217
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-10

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJ20-10 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-13 完成日期: 2021-08-19	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ20-10 Ith:10A; Ui:690V;Uimp:8kV; AC-1:Ue/Ie:220V/10A,380V/10A,660V/10A; AC-3:Ue/Ie:220V/10A,380V/10A,660V/5.2A; AC-4:Ue/Ie:220V/10A,380V/10A,660V/5.2A; Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz; 使用类别: AC-1, AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路: 4NO,3NO1NC,2NO2NC,1NO3NC,4NC; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:8kV; AC-15:36V/2.8A,127V/0.8A,220V/0.45A,380V/0.26A.	
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2021-09-28	
审核: 丁 娟 签名: 丁娟 日期: 2021-09-28	
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2021-09-28	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: C-040-12B2196-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2002010304003524; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	