



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-840311
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-16

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：交流接触器	委托人：浙江天正电气股份有限公司
型号：CJ20-16	委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标：/	生产者：浙江天正电气股份有限公司
样品数量：5 台	生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源：工厂送样	生产企业：浙江天正电气股份有限公司
收样日期：2021-08-13	生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路
完成日期：2021-08-18	332 号

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
CJ20-16

Ith:16A; Ui:690V;Uimp:8kV;
AC-1:Ue/Ie:220V/16A,380V/16A,660V/16A;
AC-3:Ue/Ie:220V/16A,380V/16A,660V/13A;
AC-4:Ue/Ie:220V/16A,380V/16A,660V/13A;
Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz;
使用类别：AC-1, AC-3,AC-4;
极数:3P;
辅助电路: 2NO2NC; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:8kV;
AC-15:36V/2.8A,127V/0.8A,220V/0.45A,380V/0.26A.

主检：方 刚 签名：方刚 日期：2021-09-30
审核：丁 娟 签名：丁娟 日期：2021-09-30
签发：韩美丽 签名：韩美丽 日期：2021-09-30



备注：

1. 变更情况：见附页

2. 原认可报告编号：C-040-12B0352-S;

3. 出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原证书编号：CQC2002010304003523;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。