



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-838197

(任务编号)

产品名称： 交流接触器

型 号： CJX2-32003

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: CJX2-32003 商 标: TENGGEN 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-11 完成日期: 2021-08-30	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CJX2-32003
 Ui:690V;
 Uimp:6kV;
 Ith:50A;
 AC-3:Ue/Ie:220V/380V/32A,660V/21A;
 Us:AC:24V,36V,48V,110V,220V,380V,50Hz;
 极数:3P;
 外壳防护等级:IP20;
 配用的辅助触头:(本体)
 1NO,1NC;
 Ith:10A;
 AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;
 DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A;

主检: 刘丽丽 日期: 2021.10.18	(检测机构名称、盖章) 2021 年 10 月 18 日
审核: 倪吉福 日期: 2021.10.18	
签发: 倪吉福 日期: 2021.10.18	

备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页1	见附页1
原证书编号	CQC21107285118	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-770128	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	