



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒利用已获证书 ODM

申请编号: V2021CQC020002-865903

产品名称: 低压无功综合测控仪

型 号: TG-8CKHI

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



CQC 安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC020002-865903	申 请 人: 浙江天正电气股份有限公司
样品名称: 低压无功综合测控仪	申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型 号: TG-8CKHI	制 造 商: 浙江天正电气股份有限公司
商 标: /	制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品数量: 1 台	生 产 厂: 台州安耐杰电力设备有限公司
样品来源: 试制产品送样	生产厂地址: 台州市椒江区下陈街道洪三路聚
样品状况: 完好	星科创园 9 幢
样品生产序号: 210909	
收样日期: 2021-09-17	
完成日期: 2021-09-17	

试验依据标准: JB/T 9663-2013 《低压无功功率自动补偿控制器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TG-8CKHI; Us=230V; Is≤5A; Ue=400V; Ui=690V; f=50Hz;

防护等级: IP30-操作面 IP40; 控制物理量: 功率因数; 补偿类别: 静态、动态补偿可调;

输出方式: 无触点输出; 控制(补偿)相数: 分相、三相混合补偿; 工作场所: 户内;

谐波超限保护值: 按电流总谐波畸变率 THDi 设置, 在 5%~50%之间可调; 按电压总谐波畸变率 THDu 设置, 在 5%~50%之间可调;

Is: 最大取样输入电流; Us: 取样输入电压; Ue: 额定工作电压;

Ui: 额定绝缘电压; f: 额定频率; IP: 防护等级。

主检: 张春耀	签名: 张春耀	日期: 2021-09-17
审核: 张华君	签名: 张华君	日期: 2021-09-17
签发: 王国忠	签名: 王国忠	日期: 2021-09-17



备注		母证书	利用已获证书 ODM 申请
	委托人、生产者名称	台州安耐杰电力设备有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	委托人、生产者地址	浙江省台州市椒江区下陈街道洪三路 聚星科创园 C 区 9 幢（自主申报）	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	产品型号	ANJ-CKY35	TG-8CKHI
	母证书编号	CQC20020250496	
	母证书检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	说明：本试验报告引用编号为“02401-2011925277”的报告，仅修改了委托人、生产者名称、地址及产品型号，其余参数均一致。		
送试样品：TG-8CKHI $I_s \leq 5A$ ； $U_s=230V$ ， $U_e=400V$ ， $U_i=690V$ ； $f=50Hz$ ； IP30-操作面 IP40；控制物理量：功率因数；补偿类别：静态、动态补偿可调；输出方式： 无触点输出；工作场所：户内；控制（补偿）相数：分相、三相混合补偿。			