

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107317028

发证日期: 2021 年 10 月 19 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、 交流接触器
规格、型号 TGCA-1811、TGCA-2211、TGCA-1811N、TGCA-2211N 具体技术参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107317028

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGCA-1811、TGCA-2211、TGCA-1811N、TGCA-2211N ; Uimp:6kV; Ui:690V;
Ith:32A; Ue:AC220/230V、AC380/400V、AC660/690V;

TGCA-1811:

AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);

AC-3:18A/18A/12A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);

AC-4:7.7A/7.7A/3.8A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);

TGCA-2211:

AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);

AC-3:22A/22A/14A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);

AC-4:8.5A/8.5A/4A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);

TGCA-1811N:

AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);

AC-4:7.7A/7.7A/3.8A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);

TGCA-2211N:

AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);

AC-4:8.5A/8.5A/4A (AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);

使用类别:AC-1(TGCA-1811、TGCA-2211、TGCA-1811N、TGCA-2211N)、

AC-3(TGCA-1811、TGCA-2211)、

AC-4(TGCA-1811、TGCA-2211、
TGCA-1811N、TGCA-2211N);

Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V, AC220V, AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;

AC24V,AC36V,AC48V,AC110V, AC220V, AC380V,AC400V,AC415V,50/60Hz; 3P;

配用的辅助触头 1NO,1NC;

Ui:690V,Uimp:6kV,Ith:10A,

AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A,

DC-13:220V/0.15A



中国质量认证中心