



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他



申请编号：V2021CQC107502-834793
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：TGCA-2511、TGCA-2511N

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: TGCA-2511、 TGCA-2511N 商 标: / 样品数量: 32 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-04 完成日期: 2021-09-07	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCA-2511、TGCA-2511N; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:40A; Ue:AC220/230V、 AC380/400V、AC660/690V; TGCA-2511: AC-1: 40A(AC220/230V、AC380/400V); AC-3:25A/25A/18A(AC220/230V、AC380/400V、AC660/690V); AC-4:8.5A/8.5A/4.4A(AC220/230V、AC380/400V、AC660/690V); TGCA-2511N: AC-1: 40A(AC220/230V、AC380/400V); AC-4:8.5A/8.5A/4.4A(AC220/230V、AC380/400V、AC660/690V); 使用类别:AC-1(TGCA-2511、TGCA-2511N)、AC-3(TGCA-2511)、 AC-4(TGCA-2511、TGCA-2511N); Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V, AC220V, AC380V,AC400V,AC415V,50Hz; AC24V,AC36V,AC48V,AC110V, AC220V, AC380V,AC400V,AC415V,50/60Hz; 3P; 配用的辅助触头 1NO,1NC: Ui:690V,Uimp:6kV,Ith:10A, AC-15:380V/0.95A、 220V/1.6A, DC-13:220V/0.15A	
主检:  日期: 2021-09-07	 福建省产品质量检验研究院 2021年10月12日
审核:  日期: 2021-10-09	
签发:  日期: 2021-10-12	
备注: 示波图编号原则: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。	