



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: V2021CQC107502-850750
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TGCA-3211, TGCA-3211N,
TGCA-3811, TGCA-3811N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: TGCA-3211,TGCA-3211N, TGCA-3811,TGCA-3811N 商 标: / 样品数量: 28 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-05 完成日期: 2021-09-02	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCA-3211,TGCA-3211N,TGCA-3811,TGCA-3811N Ith:50A; Ui:690V;Uimp:6kV; AC-1: TGCA-3211:Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A; TGCA-3811 :Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A; TGCA-3211N: Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A; TGCA-3811N: Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/50A; AC-3: TGCA-3211:Ue/Ie:220V/230V/32A ;380V/400V/32A; 660V/690V/22A; TGCA-3811 :Ue/Ie: 220V/230V/38A;380V/400V/38A; 660V/690V/22A; AC-4: TGCA-3211: Ue/Ie:220V/230V/12A;380V/400V/12A;660V/690V/7.5A ; TGCA-3811 : Ue/Ie:220V/230V/14A;380V/400V/14A;660V/690V/8.9A ; TGCA-3211N: Ue/Ie:220V/230V/12A;380V/400V/12A;660V/690V/7.5A ; TGCA-3811N: Ue/Ie:220V/230V/14A;380V/400V/14A;660V/690V/8.9A ; Us: AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz; AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V, 50/60Hz; 使用类别: AC-1, AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路: 1NO,1NC,2 对; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV; AC-15:1.6A/220V,0.95A/380V, DC-13:0.15A/220V.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2021-10-14	
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2021-10-14	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-10-14	
备注: 见附页	