



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2021CQC107502-850749
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TGCA-4011, TGCA-4011N, TGCA-5011,
TGCA-5011N, TGCA-6511, TGCA-6511N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: TGCA-4011,TGCA-4011N, TGCA-5011,TGCA-5011N, TGCA-6511,TGCA-6511N 商 标: / 样品数量: 40 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-20 完成日期: 2021-09-05	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGCA-4011,TGCA-4011N,TGCA-5011,TGCA-5011N,TGCA-6511,TGCA-6511N

Ith: TGCA-4011, TGCA-4011N:60A;

TGCA-5011, TGCA-6511, TGCA-5011N, TGCA-6511N:80A;

Ui:690V;Uimp:6kV;

AC-1: TGCA-4011, TGCA-4011N:Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/60A;

TGCA-5011, TGCA-6511, TGCA-5011N, TGCA-6511N :

Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/80A;

AC-3: TGCA-4011:Ue/Ie:220V/230V/40A ;380V/400V/40A; 660V/690V/34A;

TGCA-5011 :Ue/Ie: 220V/230V/50A;380V/400V/50A; 660V/690V/39A;

TGCA-6511 :Ue/Ie: 220V/230V/65A;380V/400V/65A; 660V/690V/42A;

AC-4: TGCA-4011, TGCA-4011N:Ue/Ie:220V/230V/18.5A;380V/400V/18.5A;660V/690V/9A;

TGCA-5011, TGCA-5011N : Ue/Ie:220V/230V/24A;380V/400V/24A;660V/690V/12A;

TGCA-6511, TGCA-6511N: Ue/Ie:220V/230V/28A;380V/400V/28A;660V/690V/14A;

Us: AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;

AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V, 50/60Hz;

使用类别: AC-1, AC-3,AC-4;

极数:3P;

辅助电路: 1NO,1NC,2 对; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;

AC-15:1.6A/220V,0.95A/380V, DC-13:0.15A/220V.

主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2021-10-14

审核: 尤雪元 签名: 尤雪元 日期: 2021-10-14

签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2021-10-14



备注:

见附页