

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001934



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-03
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001934

产品系列、型号、规格:

CJX2-32, CJX2-32...N Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:50A; CJX2-32: AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/50A; AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/32A, AC660V/21A; AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/12A, AC660V/7.5A; CJX2-32N: AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/12A, AC660V/7.5A; Us:AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz, 50/60Hz; DC24V, 48V, 110V, 220V; 外壳防护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头(本体): 1NO, 1NC; Ith:10A; AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001934

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

- CJ X 2-32 □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
- ① CJ: 交流接触器
 - ② X: 小型
 - ③ 2: 设计序号
 - ④ 32: 在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流
 - ⑤ □: 触头种类和数量:
 - "10"表示带有一常开辅助触头;
 - "01"表示带有一常闭辅助触头;
 - ⑥ □: "无"表示主回路三极;
 - "2P"表示主回路二极;
 - "N"表示三板机械联锁;

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: