



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-844607

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 交流接触器	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型 号: CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标: /	生产者: 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 1 台	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源: 送样	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
收样日期: 2021.10.13	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路
完成日期: 2021.10.14	332 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 500A; 50Hz/60Hz;

CJ40-315: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A;

AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/660V/315A;

AC-4: U_e/I_e : 220V/315A, 380V/660V/250A;

CJ40-400: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A;

AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/400A, 660V/315A;

AC-4: U_e/I_e : 220V/400A, 380V/660V/315A;

CJ40-500: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A;

AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/500A, 660V/315A;

AC-4: U_e/I_e : 220V/500A, 380V/400A, 660V/315A;

U_s : AC36V、127V、220V、380V, 50Hz; 极数: 3P;

配用的辅助回路: I_{th} : 16A; U_e/I_e : AC-15: 36V/14A, 127V/4A, 220V/2.3A, 380V/1.3A;

触头种类和对数: 4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC

签发人: 徐亮

签名:

徐亮

签发日期: 2021.10.14

备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下:

1. 该申请为变更申请, 具体变更项目见附页;
2. 原证书编号为: CQC2002010304024933;
3. 原报告编号为: C-040-12B0217-S、03601-A-15B1056-S

(苏州电器科学研究院股份有限公司);

根据以上变更对报告进行描述, 本报告须与原报告合并使用方为有效。

附页:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
壳体(盖、基座)的底板制造商(生产厂)变更	乐清市吉胜电器有限公司 乐清市华诚机床电器厂 乐清市凯协塑胶厂	乐清市耐得电器有限公司 乐清市吉胜电器有限公司 乐清市凯协塑胶厂
触头制造商(生产厂)变更	浙江天银合金技术有限公司 浙江乐银合金有限公司 福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司
灭弧罩制造商(生产厂)变更	乐清市吉胜电器有限公司 乐清市精华塑胶厂 乐清市凯协塑胶厂	乐清市耐得电器有限公司 乐清市吉胜电器有限公司 乐清市凯协塑胶厂 乐清市华光塑胶配件厂(普通合伙)
线圈的漆包线制造商(生产厂)变更	湖州市练市神龙电讯厂 浙江宏磊铜业股份有限公司 龙飞集团有限公司 宁波金田新材料有限公司	浙江长城电工智能科技有限公司 浙江技鸣电工器材有限公司 宁波金田新材料有限公司 仁东控股股份有限公司
线圈的线圈骨架制造商(生产厂)变更	乐清市凯协塑胶厂 乐清市吉胜电器有限公司 乐清市精华塑胶厂	乐清市耐得电器有限公司 乐清市吉胜电器有限公司 乐清市凯协塑胶厂 乐清市华光塑胶配件厂(普通合伙)
铁芯制造商(生产厂)变更	乐清市博泰电工合金有限公司 乐清市飞元电器有限公司	浙江华正铁芯集团有限公司 乐清市华泰铁芯制造有限公司
弹簧(主触头弹簧及反力弹簧)	温州合力弹簧制造有限公司 温州天力弹簧有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司	温州合力弹簧制造有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江正佳达弹簧有限公司 温州天力弹簧有限公司


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC214828
首页	√	1	V-14201-DC214828
报告组成	√	1	V-14201-DC214828
安全型式试验报告	√	8	V-14201-DC214828
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-844607 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.10.13 完成日期: 2021.10.14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T14048.4-2020《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 500A; 50Hz/60Hz; CJ40-315: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A; AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/660V/315A; AC-4: U_e/I_e : 220V/315A, 380V/660V/250A; CJ40-400: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A; AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/400A, 660V/315A; AC-4: U_e/I_e : 220V/400A, 380V/660V/315A; CJ40-500: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A; AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/500A, 660V/315A; AC-4: U_e/I_e : 220V/500A, 380V/400A, 660V/315A; U_s : AC36V、127V、220V、380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助回路: I_{th} : 16A; U_e/I_e : AC-15: 36V/14A, 127V/4A, 220V/2.3A, 380V/1.3A; 触头种类和对数: 4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2021.10.14 审核: 魏益松 签名:  日期: 2021.10.14 签发: 徐 亮 签名:  日期: 2021.10.14	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2021 年 10 月 14 日 检验检测专用章
备注	试品编号: #1: CJ40-315 U_s : AC220V/50Hz