



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-837983
(任务编号)

产品名称： 交流接触器

型 号： CJX2-25, CJX2-25...N

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-25, CJX2-25...N 商 标: TENGGEN 样品数量: 22 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-08-11 完成日期: 2021-08-31</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页 1

<p>主检: 刘丽丽 日期: 2021.10.18</p>	
<p>审核: 倪吉福 日期: 2021.10.18</p>	
<p>签发: 倪吉福 日期: 2021.10.18</p>	

备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2002010304024872	
原测试报告编号	00901-A2014CCC0304-1725785	
原检测单位	上海电器设备检测所	

附页 1:

CJX2-25,CJX2-25N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:40A;

CJX2-25:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/40A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/25A,AC660V/18A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/8.5A,AC660V/4.4A;

CJX2-25N:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/8.5A,AC660V/4.4A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz;

DC24V,48V,110V,220V;

外壳防护等级: IP20;

极数: 3P;

配用的辅助触头 (本体) :

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

附页2:

变更项目	变更前	变更后
产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
产品线圈绝缘等级变更	B	H/F
产品额定限制短路电流Iq变更	50kA (660V)	50kA (690V)
安全件壳体（盖、基座）供应商变更	乐清市美欧格电气有限公司 乐清市澳美达电器有限公司 浙江雅博电器有限公司	乐清市美欧格电气有限公司 乐清市澳美达电器有限公司 浙江雅博电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司 浙江天正智能电器有限公司
安全件触头供应商变更	浙江乐银合金有限公司 福达合金材料股份有限公司 中希集团有限公司 浙江天银合金技术有限公司	浙江乐银合金有限公司 福达合金材料股份有限公司 中希集团有限公司
安全件线圈供应商变更	浙江宏磊铜业股份有限公司 湖州市练市神龙电讯厂 龙飞集团有限公司 宁波金田新材料有限公司	浙江长城电工智能科技有限公司 宁德市德胜漆包线有限公司 宁波金田新材料有限公司
安全件铁芯型号规格/牌号变更	50W360	50W470 50W600
安全件铁芯供应商变更	温州华正铁芯制造有限公司 温州铁安电器有限公司 乐清市康正铁芯厂 乐清市上池铁芯厂	乐清市华泰铁芯制造有限公司 浙江华正铁芯集团有限公司
安全件弹簧型号规格/牌号变更	1Cr18Ni9	12Cr18Ni9
产品额定控制电路电源电压Us变更	AC24/36/48/110/127/220/380V, 50Hz; DC24V,110V,220V	AC24V,36V,48V,110V,127V,220V, 380V,50Hz,50/60Hz; DC24V,48V,110V,220V;