



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-835422
(任务编号)




产品名称: 万能式断路器

型 号: DW17-3900

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称： 万能式断路器	委托人： 浙江天正电气股份有限公司
型 号： DW17-3900	委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标： /	生产者： 浙江天正电气股份有限公司
样品数量： 1 台	生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源： 工厂送样	生产企业： 浙江天正电气股份有限公司
收样日期： 2021-09-22	生产企业地址： 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
完成日期： 2021-09-28	

试验结论： 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： DW17-3900 Uimp:12kV;Ui:690V;Ue:AC400V;In:3200A,3900A; 过电流脱扣器类型:电磁式; Ics=Icu:80kA;Icw:80kA/1s; 选择性类别:B;极数:3P; 配用的辅助触头: Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:6A; AC-15: Ue/Ie:230V/1.5A,400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie:110V/0.55A,220V/0.27A;	
主检： 戴维强 签名：  日期： 2021-10-15	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 10 月 15 日
审核： 丁 娟 签名：  日期： 2021-10-15	
签发： 韩美丽 签名：  日期： 2021-10-15	
备注： 1.变更情况： 见附页 1 2.原 CQC 认可报告编号： C-040-10B5097-S; 3.出具原试验报告的检测单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号： CQC2002010307024981; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	