



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-858485

产品名称: 机电式接触器

型 号: TGCA-500、TGCA-630、
TGC1-500、TGC1-630

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 机电式接触器 型 号: TGCA-500、TGCA-630、 TGC1-500、TGC1-630 商 标: / 样品数量: 35 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.09.24 完成日期: 2021.10.20	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附件	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2021.10.20	
备注:	

附件

Ui: 1140V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; 极数: 3P;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA);
AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);
TGCA-500: 630A (lth)
AC-1: Ue/le: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A, AC1140V/630A;
AC-3: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A, AC1140V/148A;
AC-4: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;
TGCA-630: 700A (lth)
AC-1: Ue/le: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A, AC1140V/700A;
AC-3: Ue/le: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A, AC1140V/212A;
AC-4: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
TGC1-500: 630A (lth)
AC-1: Ue/le: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A;
AC-3: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
AC-4: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;
TGC1-630: 700A (lth)
AC-1: Ue/le: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A;
AC-3: Ue/le: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;
AC-4: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V;
配用的辅助触头: 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; lth: 10A;
AC-15: Ue/le: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC215149
首页	√	1	V-14201-DC215149
报告组成	√	1	V-14201-DC215149
安全型式试验报告	√	117	V-14201-DC215149
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-858485

样品名称: 机电式接触器

型号规格: TGCA-500、TGCA-630、
TGC1-500、TGC1-630

样品数量: 35 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021.09.24

样品来源: 送样

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正智能电器有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777
号

试验依据标准: GB/T14048.4-2020《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》(含电动机保护器)

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见附件

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2021.10.20

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2021.10.20

签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2021.10.20


 中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称 盖章)
2021 年 10 月 20 日

备注

试品编号:

#1~#20: TGCA-500 Us: AC/DC380V~415V

#21~#30: TGCA-630 Us: AC/DC380V~415V

#31~#32: TGCA-500 Us: AC/DC220V~240V

#33~#34: TGCA-500 Us: AC/DC110V~127V

#35: TGC1-630 Us: AC/DC380V~415V