

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000511

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-09
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000511



产品系列、型号、规格:

TGR1-18,TGRH-18,TGRK-18 Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V ; Ie: 0.1-0.16A,0.16-0.25A,0.25-0.4A,0.4-0.63A,0.63-1A,1-1.6A,1.6-2.5A,2.5-4A,4-6A,5.5-8A,7-10A, 9-13A,12-18A; 脱扣级别: 10A ; 极数: 3P ; 外壳防护等级: IP20; 配用辅助触头: (本体) 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A,AC220V/1.64A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A ;

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000511

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。