



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2970321

产品名称: 接触器式继电器

型号: JZC1-44、JZC1-53、JZC1-62、
JZC1-71、JZC1-80、JZC1-04、
JZC1-13、JZC1-22、JZC1-31、JZC1-40

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 接触器式继电器</p> <p>型号: JZC1-44、JZC1-53、JZC1-62、JZC1-71、JZC1-80、JZC1-04、JZC1-13、JZC1-22、JZC1-31、JZC1-40</p> <p>样品数量: 21 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018.09.20</p> <p>完成日期: 2018.10.12</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JZC1-44、JZC1-53、JZC1-62、JZC1-71、JZC1-80、JZC1-04、JZC1-13、JZC1-22、JZC1-31、JZC1-40; Uimp: 6kV; Ui: 660V; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: 380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A</p>	
<p>签发人: 楼云生</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2018.10.12</p>	
<p>备注:</p> <p>该申请为变更申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 标准换版: 变更前: GB 14048.5-2008; 变更后: GB/T 14048.5-2017; 变更项目详见第 6 页; 原证书编号为: 2002010303025011; 原报告编号为: C-040-09B4487-S、C-040-07B1562-S (苏州电器科学研究院股份有限公司); <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC184997
首页	√	1	C-14201-DC184997
报告组成	√	1	C-14201-DC184997
安全型式试验报告	√	34	C-14201-DC184997
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定:
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

<p>申请编号: A2018CCC0303-2970321 样品名称: 接触器式继电器 型号规格: JZC1-44、JZC1-53、JZC1-62、 JZC1-71、JZC1-80、JZC1-04、 JZC1-13、JZC1-22、JZC1-31、 JZC1-40 样品数量: 21 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018.09.20 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
--	--

试验依据标准:GB/T 14048.5-2017《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 JZC1-44、JZC1-53、JZC1-62、JZC1-71、JZC1-80、JZC1-04、JZC1-13、JZC1-22、JZC1-31、
 JZC1-40; Uimp: 6kV; Ui: 660V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A

<p>主检: 徐 亮 签名:  日期: 2018.10.12</p>	 <p>中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2018 年 10 月 12 日 检验检测专用章</p>
<p>审核: 孙荣林 签名:  日期: 2018.10.12</p>	
<p>签发: 楼云生 签名:  日期: 2018.10.12</p>	

备注	<p>试品编号:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">#1~#6: JZC1-44Z</td> <td style="width: 25%;">DC 220V</td> <td style="width: 25%;">#14: JZC1-80</td> <td style="width: 25%;">AC 48V</td> </tr> <tr> <td>#7: JZC1-44Z</td> <td>DC 110V</td> <td>#15: JZC1-40</td> <td>AC 36V</td> </tr> <tr> <td>#8: JZC1-44Z</td> <td>DC 48V</td> <td>#16: JZC1-31</td> <td>AC 24V</td> </tr> <tr> <td>#9: JZC1-44Z</td> <td>DC 24V</td> <td>#17: JZC1-22</td> <td>DC 220V</td> </tr> <tr> <td>#10: JZC1-44</td> <td>AC 380V</td> <td>#18: JZC1-13</td> <td>DC 220V</td> </tr> <tr> <td>#11: JZC1-53</td> <td>AC 220V</td> <td>#19~21: JZC1-04</td> <td>DC 220V</td> </tr> <tr> <td>#12: JZC1-62</td> <td>AC 127V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>#13: JZC1-71</td> <td>AC 110V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	#1~#6: JZC1-44Z	DC 220V	#14: JZC1-80	AC 48V	#7: JZC1-44Z	DC 110V	#15: JZC1-40	AC 36V	#8: JZC1-44Z	DC 48V	#16: JZC1-31	AC 24V	#9: JZC1-44Z	DC 24V	#17: JZC1-22	DC 220V	#10: JZC1-44	AC 380V	#18: JZC1-13	DC 220V	#11: JZC1-53	AC 220V	#19~21: JZC1-04	DC 220V	#12: JZC1-62	AC 127V			#13: JZC1-71	AC 110V		
#1~#6: JZC1-44Z	DC 220V	#14: JZC1-80	AC 48V																														
#7: JZC1-44Z	DC 110V	#15: JZC1-40	AC 36V																														
#8: JZC1-44Z	DC 48V	#16: JZC1-31	AC 24V																														
#9: JZC1-44Z	DC 24V	#17: JZC1-22	DC 220V																														
#10: JZC1-44	AC 380V	#18: JZC1-13	DC 220V																														
#11: JZC1-53	AC 220V	#19~21: JZC1-04	DC 220V																														
#12: JZC1-62	AC 127V																																
#13: JZC1-71	AC 110V																																