

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001969



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001969



产品系列、型号、规格:

CJ20-63 Ith:80A; Ui:690V;Uimp:8kV; AC-1:Ue/Ie:220V/80A,380V/80A,660V/80A; AC-2:Ue/Ie:220V/63A,380V/63A,660V/40A;
AC-3:Ue/Ie:220V/63A,380V/63A,660V/40A; AC-4:Ue/Ie:220V/63A,380V/63A,660V/40A;
Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz; 使用类别: AC-1,AC-2,AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路:
4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,2NO2NC; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:8kV; AC-15:36V/8.5A,127V/2.4A,220V/1.4A,380V/0.8A.

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江温州市乐清市
生产者签章: 