



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-843264

产品名称: 直流断路器

型 号: TGBG-63DC、TGB1N-63DC

检测机构: 中检质检检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 直流断路器 型号规格: TGBG-63DC、 TGB1N-63DC 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.10.08 完成日期: 2021.11.19	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBG-63DC、TGB1N-63DC; U_i : 1200V; U_{imp} : 6kV; U_e : DC250V, DC300V(1P 外形)、 DC500V, DC600V(2P 外形)、DC750V、DC900V(3P 外形)、DC1000V, DC1200V(4P 外 形); I_n : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过 电流脱扣器类型: 热磁式; $I_{cs}=I_{cu}$: 6kA(1P DC250V, 2P DC500V, 3P DC750V, 4P DC1000V), 4.5kA(1P DC300V, 2P DC600V, 3P DC900V, 4P DC1200V); 选择性类别: A 类; 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 所有极均为保护极, 适用于隔 离用	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2021.11.19	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: 1. 标准换版: 变更前: GB/T14048.2-2008; 变更后: GB/T14048.2-2020; 2. 具体变更详见第 7 页; 3. 原证书编号为: CQC2019010307208904; 4. 原报告编号为: C-14201-DC192538 (中检质技检验检测科学研究院有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC215509
首页	√	1	V-14201-DC215509
报告组成	√	1	V-14201-DC215509
安全型式试验报告	√	47	V-14201-DC215509
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验


安全型式试验报告


申请编号: V2021CQC107502-843264	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
样品名称: 直流断路器	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号规格: TGBG-63DC、TGB1N-63DC	制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司
商 标: /	制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品数量: 8 台	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
样品生产序号: /	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
收样日期: 2021.10.08	
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	


试验结论: 依据 GB/T14048.2 -2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGBG-63DC、TGB1N-63DC; Ui: 1200V; Uimp: 6kV; Ue: DC250V, DC300V(1P 外形)、DC500V, DC600V(2P 外形)、DC750V、DC900V(3P 外形)、DC1000V, DC1200V(4P 外形); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics=Icu: 6kA(1P DC250V, 2P DC500V, 3P DC750V, 4P DC1000V), 4.5kA(1P DC300V, 2P DC600V, 3P DC900V, 4P DC1200V); 选择性类别: A 类; 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 所有极均为保护极, 适用于隔离用

主检: 上官培素 签  日期: 2021.11.19

审核: 魏益松 签  日期: 2021.11.19

签发: 徐 亮 签名  日期: 2021.11.19

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2021年11月19日

备 注: 样品编号:
#1~#3: TGBG-63DC 3P 63A 下进线
#4~#6: TGB1N-63DC 4P 63A 上进线
#7~#8: TGBG-63DC 2P 63A 上进线