

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980304000469



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：机电式接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-12-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000469

产品系列、型号、规格:

TGCA-265、TGCA-330、TGCA-400、TGC1-265、TGC1-330、TGC1-400; 详情见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-12-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000469

产品系列、型号、规格(附件):

TGCA-265, TGCA-330, TGCA-400, TGC1-265, TGC1-330, TGC1-400;
Ui: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; Poles: 3P;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA); AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);
TGCA-265: 315A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A, AC1140V/315A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A, AC1140V/80A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;
TGCA-330: 380A(1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A, AC1140V/380A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A, AC1140V/100A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;
TGCA-400: 450A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A, AC1140V/450A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A, AC1140V/128A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
TGC1-265: 315A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;
TGC1-330: 380A(1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;
TGC1-400: 450A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V; 配用的辅助触点: ZNO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; 1th;
10A; AC-15:Ue/IeAC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: Ue/IeDC220V/0.15A

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间:

2021/12/9

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000469

产品系列、型号、规格(附件):

TGCA-265, TGCA-330, TGCA-400, TGC1-265, TGC1-330, TGC1-400;
Ui: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; 极数: 3P;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA); AC220V/230V,
AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);
TGCA-265: 315A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A,
AC1140V/315A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A,
AC660V/690V/170A, AC1140V/80A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A,
AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;
TGCA-330: 380A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A,
AC1140V/380A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A,
AC660V/690V/235A, AC1140V/100A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A,
AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;
TGCA-400: 450A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A,
AC1140V/450A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A,
AC660V/690V/303A, AC1140V/128A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A,
AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
TGC1-265: 315A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;
TGC1-330: 380A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;
TGC1-400: 450A (1th);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V; 配用的辅助触头:
2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; 1th: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021/12/07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。