

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307001138

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：CQC1148-2020;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-06-10
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001138

产品系列、型号、规格:

TGM2FC-400M、TGM2FC-400H; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC380/400/415V; 50/60Hz; I_n : 400A ($I_r=160A \sim 400A$ 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: I_{cs} : 50kA、 I_{cu} : 65kA、 I_{cw} : 5kA/1s; H型: I_{cs} : 65kA、 I_{cu} : 85kA、 I_{cw} : 5kA/1s; 使用类别: B类; 极数: 3P+N (三个保护极, N极常通); 不适用于隔离; 控制方式: 远程合分、手动合分; 控制信号: 交流电平、通信协议 (RS485控制)、无源触点; 型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-06-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001138

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG M 2 F C- □ □ / □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
① 企业特征代号
② 塑料外壳式断路器
③ 设计序号
④ F: 具有费控功能
⑤ C: 具有重合闸功能
⑥ 壳架等级额定电流(A): 400
⑦ 短路分断能力级别: M-较高分断、H-高分断
⑧ 极数: 3N: 3P+N
⑨ 显示方式: 液晶显示: Y

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-06-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。