



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-815839

(任务编号)


产品名称: 自耦减压起动柜

型 号: TGX01-220、TGX01-250、TGX01-280、TGX01-315

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 自耦减压起动柜 型号: TGX01-220、 TGX01-250、 TGX01-280、 TGX01-315 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-11 完成日期: 2021-12-21	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇后街工业区	
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGX01-220、TGX01-250、TGX01-280、TGX01-315; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V; Ie: 404A (TGX01-220)、459A (TGX01-250)、514A (TGX01-280)、 579A (TGX01-315); Pe: 220kW、250kW、280kW、315kW; 脱扣级别: 10A; 3P; 外壳防护等级: IP30		
主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2021-12-21	 浙江省高低压电器产品质量检验中心 2021 年 12 月 22 日	
审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-12-22		
签发: 许启进 签名:  日期: 2021-12-22		
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图	
	变更信息	见下页“变更信息附件”
	原证书编号	CQC2007010304228903
	已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况
	原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		