



大连检验检测认证集团
DITCG

报告编号: 02901-V21B139C-S



18060011B027



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-868317

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: THB1-40

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司



Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



安全型式试验报告

样品名称: 小型断路器 型号规格: THB1-40 商标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021.11.24 完成日期: 2021.11.29	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: THB1-40 额定工作电压 (Ue): AC230V; 额定绝缘电压 (Ui): 500V; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV; 额定电流 (In): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型; 运行短路能力 (Ics): 6000A; 额定短路能力 (Icn): 6000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极可开闭)。	
主检: 李玉亮 签名:  日期: 2021.11.29	
审核: 高 云 签名:  日期: 2021.11.30	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021.11.30	
备注	1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: C-027-10DQ126; 出具原型式报告检测单位: 福建省中心检验所; 3) 原变更报告编号: 02501-15DQ806; 出具原变更报告检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4) 原证书编号: CQC2010010307444802 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。