



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-868304

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TGB1-80、THB1-80H

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司



Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



安全型式试验报告

样品名称: 小型断路器 型号规格: TGB1-80、THB1-80H 商标: / 样品数量: 23 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021. 11. 24 完成日期: 2021. 12. 08	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: TGB1-80、THB1-80H 额定工作电压 (Ue): AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P); 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV; 额定电流 (In): 80A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; 运行短路能力 (Ics): 7.5kA (THB1-80H)、6kA (TGB1-80); 额定短路能力 (Icn): 10kA (THB1-80H)、6kA (TGB1-80); 极数: 1P、2P、3P、4P。	
主检: 刘振超	签名:  日期: 2021. 12. 08 审核: 高云 签名:  日期: 2021. 12. 10 签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021. 12. 10
备注	1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: 00901-A2016CCC0307-2364415; 出具原型式报告检测单位: 上海电器设备检测所; 3) 原变更报告编号: 00901-A2017CCC0307-2604510; 出具原型式报告检测单位: 上海电器设备检测所; 4) 原证书编号: CQC2016010307905477; 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。

大连产品质量检验检测研究院
 有限公司
 (国家低压成套电控设备质量
 检验检测中心)
 2021 年 12 月 10 日