



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-889901



(任务编号)

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号 TGB1NLE-63Y,TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y 商 标: TENGEN 样品数量: 131 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-11-04 完成日期: 2021-12-18</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB1NLE-63Y,TGB1NLA-63Y,TGB1NLG-63Y; Ue:AC220V/230V/240V(2P), AC380V/400V/415V (3P,3P+N,4P) 极数: 2P(带两个保护极),3P(带三个保护极),3P+N(带三个保护极,N 极不可开断, 不隔 离),4P(带四个保护极); In:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣器类型: B 型, C 型, D 型; I<math>\Delta</math>n:15mA,30mA,50mA,75mA,100mA,300mA; AC 型(TGB1NLE-63Y), TGB1NLG-63Y(带过压保 Uvo:280<math>\pm</math>14V), A 型(TGB1NLA-63Y); 漏电脱扣器类型:电子式; I<math>\Delta</math>m:2000A; 分断能力: Icn=Ics:6000A;</p>	
<p>主检:  日期: 2021.12.20</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2021 年 12 月 20 日</p>
<p>审核:  日期: 2021.12.20</p>	
<p>签发:  日期: 2021.12.20</p>	
<p>备注: 无</p>	