

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004583



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-03
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004583



产品系列、型号、规格:

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4; 具体参数详见附件

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-03
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004583

产品系列、型号、规格(附件):

TeW5-3200, TeW5-3200/4, TeW5F-3200, TeW5F-3200/4, TeW5-3200C, TeW5-3200C/4, TeW5-3200Y, TeW5-3200Y/4, TeW5F-3200HU, TeW5F-3200HU/4, TeW5F-3200HUH, TeW5F-3200HUH/4;
Ui:
TeW5-3200, TeW5-3200/4, TeW5-3200C, TeW5-3200C/4, TeW5-3200Y, TeW5-3200Y/4;
1000V;
TeW5F-3200, TeW5F-3200/4, TeW5F-3200HU, TeW5F-3200HU/4, TeW5F-3200HUH, TeW5F-3200HUH/4; 1800V;
Uimp:
12kV(TeW5-3200, TeW5-3200/4, TeW5-3200C, TeW5-3200C/4, TeW5-3200Y, TeW5-3200Y/4)
18kV(TeW5F-3200, TeW5F-3200/4, TeW5F-3200HU, TeW5F-3200HU/4, TeW5F-3200HUH, TeW5F-3200HUH/4);
In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A;
TeW5-3200, TeW5-3200/4, TeW5F-3200, TeW5F-3200/4;
Ue: AC380V/400V/415V, AC660V/690V;
AC380V/400V/415V: Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=100kA/1s, Icw=65kA/3s;
AC660V/690V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s, Icw=65kA/3s;
TeW5-3200C, TeW5-3200C/4;
Ue: AC380V/400V/415V, AC660V/690V;
AC380V/400V/415V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s;
AC660V/690V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s;
TeW5-3200Y, TeW5-3200Y/4;
Ue: AC380V/400V/415V, AC660V/690V;
AC380V/400V/415V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;
AC660V/690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;
TeW5F-3200HU, TeW5F-3200HU/4;
Ue: AC800V/1000V/1140V; Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
TeW5F-3200HUH, TeW5F-3200HUH/4;
Ue: AC800V/1000V/1140V, AC1500V;
AC800V/1000V/1140V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s;
AC1500V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
过电流脱扣器类型: 电子式;
选择性类别: B类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;
符合附录N的电子附件:
欠压脱扣器QTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;
分励脱扣器FTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V;
闭合线圈BG45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V;
配用的辅助触头F-W1 (4NO4NC, 6NO6NC, 8NO8NC, 10NO10NC): Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A;
DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-03
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004583

产品系列、型号、规格(附件):

- | Te | W | S | □ | 3200 | □ | / | □ |
|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| (1) 企业特征代号 | | | | | | | |
| (2) 万能式断路器 | | | | | | | |
| (3) 设计代号 | | | | | | | |
| (4) F:其他销售渠道代号, 无:常规销售渠道代号 | | | | | | | |
| (5) 壳架等级电流(A) | | | | | | | |
| (6) HUH: 高电压高分断型(常规销售渠道无高电压高分断型),
HU: 高电压普通分断型(常规销售渠道无高电压普通分断型), C: 基础分断型,
Y: 一般分断型; 无: 常规分断型 | | | | | | | |
| (7) 断路器的极数, 三极无标志, 四极用“4”表示 | | | | | | | |

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-03
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 