



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-868320
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TeB5-40

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 小型断路器 型号: TeB5-40 商 标: / 样品数量: 38 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-09 完成日期: 2022-01-10	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 浙江天正智能电器有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: TeB5-40; 额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 4kV; 额定绝缘电压 (U_i): 500V; 额定工作电压 (U_e): AC230V(1P+N); 额定电流 (I_n): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型; 运行短路能力 (I_{cs}): 6kA; 额定短路能力 (I_{cn}): 6kA; 极数: 1P+N (1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-10	 (检测机构名称、盖章) 检验检测专用章
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-10	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-10	
备注: 变更信息详见附件表 1	