



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-904314



产品名称: 万能式断路器

型 号: TeW5-3200、TeW5-3200/4、
TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、
TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、
TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4、
TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、
TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-904314 样品名称: 万能式断路器 型号: TeW5-3200、TeW5-3200/4、 TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、 TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、 TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4、 TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、 TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4 数量: 10 台 商标:  样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-12-31 完成日期: 2022-01-13	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、 TeW5-3200Y/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4; 具体参数详见附页 1;	
主检: 顾梦佳 签名:  日期: 2022-01-14	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-01-14	
签发: 姚波 签名:  日期: 2022-01-14	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目和认证情况详见附页 2	

附 页 1

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4;

Ui:

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4: 1000V;
TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4: 1800V;

Uimp:

12kV(TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4)
18kV(TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4);

In: 2000A、2500A、2900A、3200A;

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4:

Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;

AC380V/400V/415V: Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=100kA/1s, Icw=65kA/3s;

AC660V/690V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s, Icw=65kA/3s;

TeW5-3200C、TeW5-3200C/4:

Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;

AC380V/400V/415V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s;

AC660V/690V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s;

TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4:

Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;

AC380V/400V/415V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;

AC660V/690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;

TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4:

Ue: AC800V/1000V/1140V; Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;

TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4:

Ue: AC800/1000/1140V, AC1500V;

AC800/1000/1140V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s;

AC1500V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;

分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V;

闭合线圈 BG45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V;

配用的辅助触头 F-W1 (4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC): Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

附 页 2

序号	项目	变更前	变更后
1	TeW5F-3200HUH TeW5F-3200HUH/4: Ue 参数变更	AC800V, AC1000/1140V	AC800/1000/1140V, AC1500V
2	TeW5F-3200HUH TeW5F-3200HUH/4: Ics, Icu, Icw 参数变更	AC800V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s; AC1000/1140V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;	AC800/1000/1140V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s; AC1500V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
3	Ui 变更	Ui: 1000V (TeW5-3200、TeW5-3200/4、 TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、 TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4) Ui: 1250V (TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、 TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、 TeW5F-3200HUH、 TeW5F-3200HUH/4)	1000V (TeW5-3200、TeW5-3200/4、 TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、 TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4) 1800V (TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、 TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、 TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4)
4	Uimp 变更	12kV	12kV (TeW5-3200、TeW5-3200/4、 TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、 TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4) 18kV (TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、 TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、 TeW5F-3200HUH、 TeW5F-3200HUH/4)
认证情况:			
原证书编号		CQC2019010307229383	
原型式试验检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告 编号	02401-1911900241-S
			02401-1911901245-S
			02401-2011922125-S
			02401-2111921050-S
			02401-2111922090-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			