



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2021CQC107502-867514
(任务编号)

产品名称: 具有剩余电流保护的断路器

型号: TGM3L-250L, TGM3L-250M, TGM3L-250H,
TGM3L-250R, TGM3LA-250L, TGM3LA-250M,
TGM3LA-250H, TGM3LA-250R

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)
检验检测专用章



产品名称: 具有剩余电流保护的断路器 型 号: TGM3L-250L,TGM3L-250M, TGM3L-250H,TGM3L-250R, TGM3LA-250L,TGM3LA-250M, TGM3LA-250H,TGM3LA-250R 商 标: / 样品数量: 15 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-22 完成日期: 2022-01-20	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3L-250L、TGM3L-250M、TGM3L-250H、TGM3L-250R、TGM3LA-250L、TGM3LA-250M、TGM3LA-250H、TGM3LA-250R; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; Ie: 100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A; 过电流脱扣器型式: 热磁式、电磁式; Ics: L 型: 26kA; M 型: 50kA; H 型: 50kA; R 型: 65kA; Icu: L 型: 35kA; M 型: 50kA; H 型: 65kA; R 型: 85kA; IΔn: 非延时/延时型: 30mA(仅非延时有)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA 任选三档分级调节或一档固定; 额定剩余动作类型: AC 型, A 型(延时型, 非延时型); 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极通带保护), 4P (B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭), 适用于隔离用(3P+N 除外); 配用的辅助触头: 辅助(报警)触头 FC34-250: 1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC; Ith: 3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/0.3A, DC-13: DC220/230V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 CD2-250: AC220/230V, AC380/400V; 欠压脱扣器 QT34-250: AC220/230V, AC380/400V。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-20	 (检测机构名称, 盖章) 2022 年 01 月 20 日 检验检测专用章
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-20	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-20	
备注: 1. 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 2. 变更信息详见附件表 1	