



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-895181

产品名称: 剩余电流装置模块

型号: Vigi-MHE

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-895181 样品名称: 剩余电流装置模块 型号: Vigi-MH□ 商 标:  数 量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-12-24 完成日期: 2022-01-07	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号								
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: Vigi-MH□; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Un: AC415V; In: ≤250A; I _{cc} : 65kA; I _{Δc} : 16.25kA; I _{Δn} : 非延时: 0.03A~10A (任设五档分档可调); 延时: 0.3A~10A (任设四档分档可调); I _{Δno} : 0.5I _{Δn} ; 额定剩余动作类型: A 型; 一次导线结构: 端子式;									
主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-01-10									
审核: 郑 丽 签名:  日期: 2022-01-10									
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-01-10									
备注: 本报告为变更报告, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见下表。									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T 14048.2-2008</td> <td>GB/T 14048.2-2020</td> </tr> </tbody> </table>	序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020	
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020						
产品认证情况:									
原 CQC 证书编号	CQC2019010307268479								
原报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告 编号	02401-1911900392-S						
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。									