

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001940



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：TGC3-32,TGC3-40,TGC3-48,TGC3-32N,TGC3-40N,TGC3-48N;详见附件  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：1378011\*\*\*\*  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-11  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001940

产品系列、型号、规格(附件):

TGC3-32,TGC3-40,TGC3-48,TGC3-32N,TGC3-40N,TGC3-48N  
Ui:690V; Ith:50A(TGC3-32/TGC3-40), 70A(TGC3-48);  
TGC3-32:AC-1:Ue/Ie:220V/50A,380V/50A,690V/50A;  
AC-3:Ue/Ie:220V/32A,380V/32A,690V/20A;  
AC-4:Ue/Ie:220V/20A,380V/12A,690V/7.5A;  
TGC3-40:AC-1:Ue/Ie:220V/50A,380V/50A,690V/50A;  
AC-3:Ue/Ie:220V/40A,380V/40A,690V/23A;  
AC-4:Ue/Ie:220V/25A,380V/18.5A,690V/9A;  
TGC3-48:AC-1:Ue/Ie:220V/70A,380V/70A,690V/70A;  
AC-3:Ue/Ie:220V/48A,380V/48A,690V/25A;  
AC-4:Ue/Ie:220V/28A,380V/20A,690V/10A;  
TGC3-32N:AC-4:Ue/Ie:220V/20A,380V/12A,690V/7.5A;  
TGC3-40N:AC-4:Ue/Ie:220V/25A,380V/18.5A,690V/9A;  
TGC3-48N:AC-4:Ue/Ie:220V/28A,380V/20A,690V/10A;  
Us: AC 24V,36V,48V,110V,220V,380V,50Hz;  
极数:3P;外壳防护等级:IP20;  
辅助电路:Ith:10A;触头种类和对数:2NO2NC;  
Ue/Ie:AC-15:120V/6A,240V/3A,380V/1.9A,480V/1.5A,  
500V/1.4A,600V/1.2A;  
DC-13:24V/1.5A,48V/0.75A,120V/0.55A,240V/0.27A,  
480V/0.15A,600V/0.1A

联系人:

李莉

电话:

1378011\*\*\*\*

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-11

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。