

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000528

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-22
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000528



产品系列、型号、规格:

TGR36-32; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC690V; I_e : 0.25A-0.35A、0.32A-0.5A、0.45A-0.72A、0.68A-1.1A、1.0A-1.6A、1.5A-2.4A、2.2A-3.5A、3.2A-5A、4.5A-7.2A、6.8A-11A、10A-16A、14A-22A、20A-32A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th} : 5A; AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.47A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。