



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-901639
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: THW2-4000, THW2-4000/4,
TGW45-4000/3, TGW45-4000/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能式断路器 型 号: THW2-4000,THW2-4000/4, TGW45-4000/3,TGW45-4000/4 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-10 完成日期: 2021-12-25	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 THW2-4000,THW2-4000/4,TGW45-4000/3,TGW45-4000/4
 Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; Uimp:12kV;
 In:1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,3600A,3900A,4000A;
 过电流脱扣器类型:电子式;
 AC400V: Ics=Icu:100kA; Icw: 85kA/1s;
 AC690V: Ics=Icu:75kA; Icw: 75kA/1s;
 选择性类别:B 类;
 极数:3P,4P; 适用于隔离;
 配用的辅助触头: 4NO4NC,5NO5NC,6NO6NC
 Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:6A;
 AC-15: AC400V/0.9A; AC230V/1.56A;
 DC-13: DC220V/0.31A.

主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2022-01-06

审核: 姜 鑫 签名: 姜鑫 日期: 2022-01-06

签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2022-01-06



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
2.安全件供应商更名	浙江伯特利树脂制品有限公司	浙江伯特利电气科技有限公司

2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B1668-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: CQC2009010307376748;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。