



210021349218



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107502-904653

(任务编号)

产品名称: 电磁起动器

型 号: TGS51-5/H、TGS51-5/NH、TGS51B-5/H、TGS51B-5/NH

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-904653 (任务编号) 样品名称: 电磁起动器 型号规格: TGS51-5/H、TGS51-5/NH、 TGS51B-5/H、TGS51B-5/NH 样品数量: 2 样品生产序号: / 收样日期: 2021 年 12 月 30 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 14048.4-2020《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGS51-5/H、TGS51-5/NH、TGS51B-5/H、TGS51B-5/NH Ui: 380V; Ue: AC380V/AC220V; Uimp: 6kV; Ie: 28A~45A, 40A~63A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20; 配用的辅助回路: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.47A。	
主检: 王玉华 签名:  日期: 2022-03-04	
审核: 王静 签名:  日期: 2022-03-10	
签发: 张春香 签名:  日期: 2022-03-10	
备注	该申请为变更申请, 变更项目表详见附页。