

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC012017-843393
(任务编号)

产品名称: 电能表外置断路器

型 号: TGB2D-125R、TGB2D-125RW

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 电能表外置断路器 型号: TGB2D-125R、 TGB2D-125RW 数量: 32 台 收样日期: 2021-08-17 完成日期: 2021-10-27 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号																					
试验结论: 合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-125R、TGB2D-125RW; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics=Icn: 6000A; Icn1: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭)、4P (带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC220V;																						
签发人: 马琳 签名:  签发日期: 2021-11-13																						
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">变更信息</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化</td> <td>GB/T 10963.1-2005</td> <td>GB/T 10963.1-2020</td> </tr> <tr> <td>[18] 线路板变更</td> <td>见照片 P19 页</td> <td>见照片 P9 页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC20012245017</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>上海电器设备检测所有限公司</td> <td>00901-V2019CQC012017-470064</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020	[18] 线路板变更	见照片 P19 页	见照片 P9 页	原证书编号	CQC20012245017		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所有限公司	00901-V2019CQC012017-470064	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																				
[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020																				
[18] 线路板变更	见照片 P19 页	见照片 P9 页																				
原证书编号	CQC20012245017																					
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况																					
原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所有限公司	00901-V2019CQC012017-470064																				
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																						

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C212353
首页	√	1	C-06801-1C212353
报告组成	√	1	C-06801-1C212353
安全型式试验报告	√	48	C-06801-1C212353-S
电磁兼容型式试验报告	√	10	C-06801-1C212353-E
封底	√	1	C-06801-1C212353

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC012017-843393 样品名称: 电能表外置断路器 型 号: TGB2D-125R、 TGB2D-125RW 数 量: 32 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021-08-17 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-125R、TGB2D-125RW; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N、 2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics=Icn: 6000A; Icn1: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)、 2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭)、 4P (带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC220V;	
主检: 朱 琳 签名: 	日期: 2021-11-12
审核: 蔡益州 签名: 	日期: 2021-11-13
签发: 马 琳 签名: 	日期: 2021-11-13
浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 11 月 13 日	
备注:	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;