

报告编号:

03401-21-10013A-S

CQC标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-845293

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-45, CJX1-63

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司






安全型式试验报告

样品名称：	交流接触器	委托人：	浙江天正电气股份有限公司
型号规格：	CJX1-45, CJX1-63	委托人地址：	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标：	/	生产者：	浙江天正电气股份有限公司
样品数量：	3台	生产者地址：	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源：	企业送样	生产企业：	浙江天正电气股份有限公司
收样日期：	2021年12月8日	生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
完成日期：	2022年1月8日		

试验结论：依据GB/T14048.4-2020检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CJX1-45, CJX1-63
 Ui:660V; Ith:70A;
 CJX1-45:AC-3:Ue/Ie:220V/45A, 380V/45A, 660V/45A; AC-4:Ue/Ie:220V/24A, 380V/24A, 660V/12A; CJX1-63:AC-3:Ue/Ie:220V/63A, 380V/63A, 660V/63A; AC-4:Ue/Ie:220V/28A, 380V/28A, 660V/14A; Us:AC36V, 110V, 220V, 380V; 3P;
 配用的辅助电路:2NO2NC:Ith:10A;Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.8A

主检： 向东  日期： 2022. 1. 8	(检测机构名称、盖章) 2022年1月8日
审核： 薛正山  日期： 2022. 1. 8	
签发： 李斌  日期： 2022. 1. 8	

备注：变更项目见下页

安全型式试验报告

接上页

项目	变更前	变更后
原证书编号	CQC2002010304024862	
原安全型式试验报告编号	C-040-07B1619-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究所有限公司	
原变更试验报告编号	C-040-12B0389-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
标准变更换版	GB/T14048. 4-2010	GB/T14048. 4-2020
控制线圈规格和匝数	线圈电压频率：50Hz，36V； 线圈匝数：403±4；	线圈电压频率：50Hz，36V； 线圈匝数：450±4；

此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效